

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20, литера А, телефон 293-76-66, факс 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 603-2019

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

☐ о прекращении нарушений прав потребителей;

У о прекращении нарушений обязательных требований и / или

☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 28 » октября 2019г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**

Рассмотрев У материалы дела по акту Уплановой/внеплановой проверки №78-02-05/19 - 5683 -2019 от 28 октября 2019г.

☐ материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____ (нужное отметить значком У).

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 4 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

ИНН 7804061454

Место нахождения и телефон: : 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 24, литер А, тел. 543-49-51

Юридический адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 24, литер А

Руководитель юридического лица: Белых Юлия Викторовна- заведующий ГБДОУ детского сада № 4 Калининского района Санкт-Петербурга

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой проверки с 09.10.2019 по 28.10.2019 в ГБДОУ детский сад № 4 Калининского района Санкт-Петербурга, по адресу: ул. Бестужевская, д. 24, литер А, были допущены следующие нарушения:

1. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человек, однако асфальтового покрытие детского сада в многочисленных трещинах п. 3.8.

2. При эксплуатации производственных, жилых помещений и зданий, сооружений должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: обеспечение уборки и

дезинсекции в соответствии с санитарными правилами; поддержание в исправном состоянии отмосток и водосточков; однако отмостка здания детского сада нарушена, крыльца разрушены. п.4.3

3.Юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и проводят обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие дезинсекционные мероприятия: обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния; контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, указанных в пункте 2.2 Санитарных правил, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, однако у учреждения отсутствуют акт обследования объекта. п.п. 2.2; 3.5

4. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка, однако на игровых площадках всех групп детского сада отсутствуют теневые навесы.п.3.9

5. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, однако в учреждении отсутствуют в паспортах на вентиляционную систему данные по проекту. п.8.1

6.Процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер (в строящихся и проектируемых ЛПО) и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, однако в кабинете врача и процедурном кабинете отсутствует смеситель с локтевым управлением. п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

7. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой, однако в буфетных групп №№ 1,7,11 отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды п.13.6

8. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами однако в туалетных и умывальных групп: №№1; 3, 4, 5, 6,12; в буфетных групп: №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 имеются дефекты стен и потолка, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию; на лестничных пролетах с 1 по 2 этажи стены и зоне рекреации не ровные (шероховатые). п.п.5.1; 5.4

9. Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала; в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых; в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, однако в туалетных помещениях групп: №№1,3,4,5,6.12 недостаточное количество умывальных раковин для имеющих числа детей и раковин для мытья рук персонала. п.п. 6.16.1;6.16.2; 6.16.3

10. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, однако в рекреации детского сада имеются дефекты напольного покрытия, что не позволяет проводить уборку

влажным способом и дезинфекцию. п.5.5

11. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке³; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. Не аттестованный персонал дошкольных образовательных организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, однако у 3-х сотрудников отсутствуют о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; профилактические прививки у 2 сотрудников оценить не представляется возможным, у 15 сотрудников сроки проведения и объем вакцинации не соответствует требованиям п.п. 19.1; 19.2; Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н,

Что является нарушением:

п.п. 3.8; 3.9; 4.3; 5.1; 5.4; 5.5; 6.16.1; 6.16.2; 6.16.3; 8.1; 13.6; 19.1; 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; п.п. 2.2; 3.5; 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий по борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; Приказ Минздрав России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»; п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; ст. 24 ч.1; ст. 28.ч.; ст. 29 ч.1 Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

У п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно:

1. Устранить дефекты асфальтового покрытия детского сада.

Срок исполнения – до 01.10.2020

2. Устранить дефекты отмостки здания.

Срок исполнения – до 01.10.2020

3. Представить акты обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории синантропными членистоногими, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния.

Срок исполнения – до 01.12.2019

4. Обеспечить наличие на игровых площадках всех групп детского сада теневых навесов.

Срок исполнения – до 01.10.2020

5. Обеспечить наличие в паспортах на вентиляционную систему данных по проекту.

Срок исполнения – до 01.10.2020

6. Обеспечить наличие в кабинете врача и процедурном кабинете смесителя с локтевым управлением.

Срок исполнения – до 01.12.2019

7. Обеспечить наличие гибких шлангов с душевой насадкой для ополаскивания посуды в буфетных групп №№ 1, 7, 11.

Срок исполнения – до 01.12.2019

8. Устранить дефекты стен и потолка в туалетных и умывальных групп: №№ 1; 3, 4, 5, 6, 12; в буфетных групп: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, не ровности (шероховатости) на лестничных пролетах с 1 по 2 этажи стены и зоне рекреации.

Срок исполнения – до 01.10.2020

9. Установить в туалетных помещениях групп №№ 1, 3, 4, 5, 6, 12 умывальные раковины для имеющих числа детей и раковины для мытья рук персоналом в соответствии с санитарными нормами.

Срок исполнения – до 01.10.2020

10. Устранить дефекты пола в рекреации детского сада.

Срок исполнения – до 01.10.2020

11. Обеспечить прохождение сотрудниками медицинского осмотра и проведение вакцинации в соответствии с санитарными правилами.

Срок исполнения – до 01.12.2019

Предоставить документальное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 4 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

М.П.

(подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27- 603 - 2019 « 28 » октября 2019г. получил « 28 » октября 2019г.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4 Калининского района Санкт-Петербурга Белых Юлиа Викторовна
(должность, ФИО)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Васюкович Светлана Александровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022